



ZEICHENERKLÄRUNG:

	geplante Leuchte Fab. Trilux, Typ Cuvia 40, LPH 4,0 m
	geplantes Beleuchtungskabel NYI 5 x 16 mm ²
	Kabelgraben, offene Verlegung
	Schutzrohr, grabenlos (SR-GL)
S05: 0,0+320,00	erfolgte Suchschachtung mit Stationierung
	Platzhalter für Neupflanzungen
	vorhandenes Telekomkabel - östlich des Weges
15 kV NAHKBA 3X185	vorhandene Mittelspannungstrasse - östlich des Weges
225 PE	vorhandene VL Gas - westlich des Weges
DN 150 AZ	vorhandene VL TW - westlich des Weges
	Flurstücksgrenzen

Buchstabe	Änderung	Tag	Name

 Hansstadt Stendal 39576 Stendal Tel. (03931)65-1 Tiefbauamt - Moltkestraße 34	 Stadtwerke Stendal 39576 Stendal Tel. (03931)688 886 Rathenower Straße 1	Maßstab: 1 : 500
		Bearbeiter: Luda
BELEUCHTUNG VERKEHRSLÄCHE PARALLEL DER OSTERBURGER STRASSE - LISE-MEITNER-STRASSE BIS OT STENDAL/BORSTEL		Zeichner: Lg, 11.02.22
ENTWURFSPLANUNG LAGEPLAN BELEUCHTUNG - BLATT 2		Datum: 16.02.2022
		Zeichnungs-Nr.: 21006.3-03