

Öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung für den Ausbau des Sperlingsfeldes im B-Plangebiet Nr. 26/96 „Südlich Arnimer Damm“
 Darstellung der Abwägungsergebnisse aus der Anhörung vom 01.10.2015 – 29.10.2015

Auflage 5

Lfd. Nr.	Einwanderheber	Kurzinhalt der Hinweise und Anregungen	Stellungnahme der Verwaltung	Abwägungsergebnis
1	Herr Michlick, Rolf, Kiebitzberg 3	1. Warum Mulde ? 2. Teersplitt wie Bindfelder Weg. 3. Kosten Kiebitzberg von 2009 gegen Sperlingsfeld zu hoch.	Zu 1. Die Mulde dient zur Entwässerung des öffentlichen Fläche. Zu 2. Im B-Plangebiet ist Pflaster als Versiegelung vorgesehen. Zu 3. Die Kosten entsprechen den derzeitigen erzielten Ausschreibungsergebnissen.	zugestimmt
2	Frau Lorenz, Christel Arnimer	keine Äußerung abgegeben	/.	/.
3	Fam. Kliem Wolfgang und Ruth, Sperlingsfeld 8	1. Ausweich über Bindfelder Seitenweg, bitte Zuwegung bei Isecke ausbessern (Behinderter Bewohner), 2. Zugang (kleine Tür) wäre wichtig, da sonst keine vernünftige Zuwegung. 3. Mulde auf andere Seite.	Zu 1. Der Ausweich zum Bindfelder Seitenweg kann nur über öffentlicher Fläche erfolgen. Teilflächen sind im privatem Besitz. Zu 2. Zugang wurde Abgestimmt mit der Bauaufsicht. Zu 3. Mulde wird auf der südlichen Seite Errichtet, da der Leitungsbestand auf der Nordseite liegt.	Der unbefestigte Weg zu Herrn Isecke wird durch den Bauhof verkehrssicher provisorisch hergerichtet nur öffentlicher Bereich.
4	Tschammer, Brigitta u. Peter, Sperlingsfeld 10	1. Prüfen, wo Mulde aufgrund des natürlichen Gefälles günstiger ist (Nord/Süd)	Mulde wird auf der Südseite platziert, da auf der Nordseite der Leitungsbestand liegt.	zugestimmt
5	Frau Christine Schlieker, Sperlingsfeld 4	1. Regenwasser vom Grundstück Sperlingsfeld 6 läuft auf die Straße und dann auf das Grundstück Nr. 4 – muß mit dem Straßenbau (spätestens)abgestellt werden. 2. Wegerecht vom Kiebitzberg für das Gartengrundstück, Klärung Bauland ja/nein	Zu 1. wird mit der Baumaßnahme technisch gelöst, zu 2. eine Bebauung könnte neben der Einhaltung der zeichnerischen u. Textlichen Festsetzungen des B-Plans erfolgen.	zugestimmt
6	Bauaufsichtsamt, Denkmal- u. Bodendenkmal	Liegen keine Anregungen oder Hinweise vor.	/.	/.
7	Öffentliche Verkehrsbehörde	Beschilderung als verkehrsberuhigter Bereich	Kennzeichnung der Stellplätze in der Pflasterfläche	Nach Errichtung der Zufahrten werden Parkflächen gekennzeichnet wo es möglich ist.

Synopse

Lfd. Nr.	Einwanderheber	Kurzinhalt der Hinweise und Anregungen	Stellungnahme der Verwaltung	Abwägungsergebnis
8	Stadt Stendal, Planungsamt	Liegen keine Anregungen oder Hinweise vor.	./.	./.
9	Deutsche Telekom GmbH, 39096 Magdeburg,	Holzmaße der Telekom stehen auf der Nordseite.	Im Vorfeld die Telekom ansprechen. Beginn der Baumaßnahme mitteilen. Telekom sollen im Zuge der Baumaßnahme die Oberleitung und die Holzmaße entfernen, und ihre Leitung neu verlegen. Einladung zur Bauanlaufberatung.	Abstimmung vor Baubeginn.
10	Stadwerke Stendal	Rückbau der Oberleitung	Abstimmung erfolgt vor Beginn der Baumaßnahme mit den Stadtwerken.	zugestimmt